

„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Partner Wiodący – Město Nový Bor

Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, 04.05.2012 r.

Wg rozdzielnika

MK-ZP/262/ZP1-2012/11/12

Modyfikacja treści SIWZ dotycząca przetargu nieograniczonego dla zadania „Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

Pytanie 1

W części VI dotyczącej dostawy nawilżaczy i osuszaczy jest podany ważny parametr temperatury w której ma pracować osuszacz a mianowicie:

- zakres temperatury: od 7 do 35 °C .

Jednocześnie inny parametr wymaga posiadania przez osuszacz zaworów obiegu odwróconego a mianowicie:

- odszranianie gorącym gazem kontrolowane elektronicznie.

Osuszacze kondensacyjne bez obiegu odwróconego (tzw. oszranianie gorącym gazem) mają zakres pracy 7/6 stopni C (a realnie nie powinny pracować poniżej 10 stopni z uwagi na znikomą wydajność – bardzo szronią się) zaś osuszacze z oszranianiem gorącym gazem mają realny zakres pracy do 1-3 stopni C.

Pytanie:

Który parametr:

- zakres temperatury: od 7 do 35 °C,

- odszranianie gorącym gazem kontrolowane elektronicznie,

jest parametrem prawidłowym?

Tzn. czy dolny zakres pracy osuszacza ma być 7 stopni C czy też 1 stopień C?

Odpowiedź 1

Zamawiający uznał, iż osuszacz winien posiadać funkcję oszraniania gorącym gazem, więc właściwym zakresem temperatury będzie praca w przedziale od około 1 do 35 °C.

W związku z powyższym Zamawiający Część VI pkt 1.1) tiret ósme SIWZ otrzymuje brzmienie:

„- zakres temperatury: od około 1 do 35 °C”.

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Części X pkt 1.1) tiret trzecie, który otrzymuje brzmienie:

„-wydajność grafiki: minimum 700 pkt wg benchmarku 3DMark 2011”.

Niniejsze pismo zostało wysłane faksem oraz za pośrednictwem poczty.

Z poważaniem

Główny Inwentaryzator Zbiorów
/-/ Elżbieta Ratajczak